

Merckblatt: Systemtrenngeräte Bauart BA und GB

Geltungsbereich

Basel-Stadt, Riehen, Bettingen, Binningen

Grundlagen

- SVGW Richtlinie W3, gültige Ausgabe
- SVGW Richtlinie W3/E1, gültige Ausgabe Rückflussverhinderung in Sanitäranlagen
- SVGW Richtlinie W3/E2, gültige Ausgabe Betrieb und Unterhalt von Sanitäranlagen
- SVGW ZW 135 EN 12729 / 13434
- Bundesgesetz über die Produktesicherheit, PrSG, SR 930.11

Sicherheitsvorrichtungen

Bei den Sicherheitsvorrichtungen «Watts», «Caleffi», «Socla», «Kemper», «Honeywell», «Hans Sasserath & Co.» usw. ist folgende Auflage einzuhalten:

Die Sicherheitsvorrichtung muss gemäss SVGW-Zertifizierung und den Herstellervorschriften periodisch überwacht und kontrolliert werden, wobei über diese Arbeiten ein Kontrollheft zu führen und der Wasserversorgung auf Verlangen vorzuweisen ist.

Der Besitzer der Anlage ist schriftlich auf die Revisionen der Systemtrenngeräte hinzuweisen, mit Kopie an die IWB-Installationskontrolle.

Ihr Ansprechpartner	IWB Installationskontrolle Erdgas und Trinkwasser
Telefon	+41 61 275 56 44
E-Mail	installationskontrolle@iwb.ch