

## Merkblatt: Durchlaufwassererwärmer mit grösserer Leistung (WWW-Automat, Durchlauferhitzer)

### Massnahme

Ab dem 1. Januar 2000 werden im Versorgungsgebiet von IWB bei Auswechslungen und Neumontage keine Durchlaufwassererwärmer der Grösse 400 resp. 16 Liter (Leistung bei ca. 32 kW) mehr bewilligt. In Ausnahmefällen ist vorgängig die Installationskontrolle Erdgas und Trinkwasser zu kontaktieren.

### Begründung dieser Massnahme

- Die Abgasanlagen entsprechen bei Mehrfachbelegung im Allgemeinen nicht der geforderten Grösse des Kamins.
- Der maximale Anschluss an eine Kaminanlage mit 70 kW wird bereits mit drei Geräten übertroffen.
- Die Aufstellungsraumgrösse ist begrenzt, dadurch resultiert eine mangelhafte Frischluftzufuhr.
- Für Einzelleistungen eines Geräts dem heutigen

Ihr Ansprechpartner	IWB Installationskontrolle Erdgas und Trinkwasser
Telefon	+41 61 275 56 44
Fax	+41 61 275 54 63
E-Mail	installationskontrolle@iwb.ch

Standard nicht entsprechend